



АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пр.Ленина, д.22, г.Берёзовский,  
Кемеровская область, 652420  
Тел/факс (384-45) 3-03-12. E-mail: adm\_berez@mail.ru

ОКПО 32410000000, ОГРН 10242006480200, ИНН/КПП  
4203003639/425001001

14 марта 2016 г.

**Предписание № 2-2016г.**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Выдано: МУП «МУК» Директор: Степанова Людмила Николаевна			
по адресу: г.Березовский, б-р.Комсомольский, д. 1, п.42			
№	Нарушенный нормативно правовой акт	Подлежащее исполнению мероприятия и работы	Дата устранения
1.	п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода на всех этажах пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями	14.03.2017 г.
2.	п. 42(а) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Устранить нарушения изоляции электропроводов в коридорах на всех этажах	01.10.2016 г.
3.	п. 42(в) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Оборудовать светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильника, на всех этажах	01.10.2016 г.
4.	п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Оборудовать выход на чердак противопожарным люком 2 -го типа	14.03.2017 г.
5.	п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Оборудовать эвакуационный выход на наружную лестницу с 3-го этажа запором с возможностью свободного открывания изнутри без ключа	01.10.2016 г.
6.	п. 465 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением	Обеспечить огнетушителями все этажи здания	01.10.2016 г.