

	Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390		
7.	п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Оборудовать эвакуационный выход с 1-го этажа запором с возможностью свободного открывания изнутри без ключа	01.10.2016 г.
8.	п. 7 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	Обеспечить наличие планов эвакуации на всех этажах	01.10.2016 г.

Гражданин, должностное лицо, представитель юридического лица поставлен в известность о том что. **не исполнение настоящего предписание в срок влечет наложение административного штрафа по ст. 19.5. Кодекса об административном правонарушениях.**

Информация о выполнении мероприятий предоставляется в отдел муниципального контроля Администрации Березовского городского округа по истечении 5 дней после срока, оговоренного в предписании.

Непредставление информации рассматривается как невыполнение мероприятий.

С предписанием ознакомлен

На руки получил

Директор

МУП «МУК»

Степанова Л.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Муниципальный инспектор
муниципального контроля
Администрации БГО
Некрасова В.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района УНДПР
Главного управления МЧС
России по Кемеровской области

Дьяков А.Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись)